

「山梨県自治会館照明のLED化改修工事に係る一般競争入札に関する質問書」に対する回答について

No	質問項目	質問内容	回 答
1	非常灯照明について	機器仕様書内、非常灯照明の参考品番が、パナソニック製品はバッテリー内蔵型、三菱製品はバッテリー別置型と相違がありますが、どちらが正しいものか。	正しくはバッテリー別置型になります。 パナソニック製品の参考品番は次のとおりです。 ×XLG453VGN LE9 ○XLG453VGN バッテリー別置加工
2	作業可能日時について	施工にあたり、作業時間、曜日等の制約はありますか。	各階事務所は平日業務をしておりますので、土日祝での作業を想定しています。 また、講堂については、土日祝であれば実施可能です。 しかし、足場を組むことを想定し、次の期間を作業日として予約してあります。 ○8月10日(木)～8月17日(木):8日間(土日含め) ○9月30日(土)～10月3日(火):4日間(土日含め) その他、各研修室及び共用部については、平日作業でも可能です。