

「山梨県自治会館エレベーター停電管制用バッテリー交換に係る一般競争入札に関する質問書」

に対する回答について

No	質問項目	質問内容	回 答
1	産業廃棄物管理表（マニフェスト）について	当社では取外し部品は廃棄せず社内研修資料として活用をさせて頂いております。SDGsの取り組みでゴミ、廃棄物をできるだけ出さない二酸化炭素を排出しない一環となります。上記の理由によりマニフェストの提出はしなくてもよろしいでしょうか。	停電管制用バッテリーは産業廃棄物になりますので、産業廃棄物管理表（マニフェスト）の提出をお願いします。
2	機器取扱説明書について	今回の入札は「停電管制用バッテリー交換」の為、取扱説明書は必要ありませんでしょうか。	交換機器の取扱説明書は提出してください。本体と接続してからの操作説明書や、交換方法の説明書などは必要ありません。